

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам Тульской области
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

г.Ефремов ул. Комсомольская, д.24

(место составления акта)

« 26 » июля 2019 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 136

по адресу/адресам: Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.24

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: №36 от 24.06.2019 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документальная, выездная)

объекта защиты—здание, помещения и территория, корпуса №2 Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21 общеразвивающего вида» /МКДОУ
«Детский сад №21» по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.24 ИНН
7113009455, ОГРН 1027102874160 от 01.09.2011 года.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01.07.2019г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., 25.07.2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00
мин., 26.07.2019г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность проверки: 3 часа в
течение 3 рабочих дней, объект защиты – здание, помещения и территория №2 Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21 общеразвивающего вида»
/МКДОУ «Детский сад №21» по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.24

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) МКДОУ «Детский сад №21» Огороковой Светланой Михайловной
01.07.2019 года в 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Липо(а), проводившие проверку: ВрИО главного государственного инспектора Ефремовского,
Каменского и Воловского районов по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по
Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам майор внутренней службы Маренков
Николай Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию
к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): заведующий МКДОУ «Детский сад №21» Огорокова
Светлана Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не выполнено переосвидетельствование огнетушителей.	Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г. №390 п. 70 «Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя».	Руководитель учреждения
2.	Не обеспечено соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, не проведена модернизация и не приведена автоматическая установка пожаротушения сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий». Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.5 «Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.6 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.13.2 «Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей)», п.13.3. «Для формирования команды управления по п.13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф».	МКДОУ «Детский сад №1»
3.	Не дооборудованы автоматическая пожарная сигнализация помещения тамбуров.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.	МКДОУ «Детский сад №1»
4	Не размещены радиаторы отопления на высоте не ниже 2,2 метра от поверхности проступей площадок лестничных маршей 1-2 эт.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 36 б): при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.32*: в лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы	МКДОУ «Детский сад №1»

		с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	
5	Здание, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения не обеспечено пожарными щитами.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.481. «Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложения №5».	Руководитель учреждения

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не является предметом проверки
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Заведующий МКДОУ «Детский сад №2»
Окрокова С.М.

ВРИО начальника ОНДиПР по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам
Маренков Н.Н.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №136 от 24.06.2019 года; предписание №136/1/6 от 24.07.2019 года; приглашение для составления протокола об АП, форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 01.07.2019 года; ксерокопия паспорта; свидетельство ИНН; выписка из приказа №189 л/с; акт испытания лестниц №011-Л; акт испытания лестниц №010- Л; описание конструктивных элементов здания и определение износа; программа пожарно-технического минимума; свидетельство о государственной регистрации права; акт на периодическую проверку дымоходов и вентканалов;

протокол №300 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций;
акт о проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
акт о приемке технических средств системы АПС в эксплуатацию; копии удостоверений; журнал №1
учета инструктажей по пожарной безопасности; инструкция по эвакуации воспитанников детских
дошкольных учреждений в случае возникновения пожара; приказ №4; приказ №1/12; приказ №1/4;
приказ №1/5; приказ №1/3; рабочая документация.

ВрИО начальника ОНДиПР

по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам

Маренков Н.Н

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.П.

«26» июля 2019г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МКДОУ «Детский сад №2» Окорокова Светлана Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» июля 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

проверку



Одновременно сообщая, что на территории области открыта «горячая линия»
 ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99