

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г.д. 21, тел: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности по Ефремовскому и Каменскому районам Тульской области
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93, 6-11-56

г. Ефремов

(место составления акта)

« 24 » февраля 2015 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 26

по адресу/адресам: Тульская область, г. Ефремов, ул.Ленина, д.27а.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 26 от 26.01.2015г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)).

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/всплывшая, документарная, выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21
общеразвивающего вида» /МКДОУ №21/ по адресу: г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а
ИНН 7113009455 ОГРН 1027102874160 от 01.09.2011г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

24.02.2015г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность проверки: 2 часа, в течение
1 рабочего дня, объект защиты - здание, помещения и территория Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 общеразвивающего вида»
/МКДОУ №21/ по адресу: г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Ефремовскому и Каменскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Заведующая МКДОУ №21 Окорочкова Светлана Михайловна

30.01.15г. в 11ч. 40мин.

(фамилия, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Ефремовского и Каменского
районов по пожарному надзору - старший инспектор ОНД по Ефремовскому и Каменскому
районам капитан внутренней службы Самойлов Алексей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием результатов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МКДОУ №21 Окорочкова Светлана
Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц)

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушения
1	2	3	4
1	Здание детского сада не обеспечено исправными огнетушителями.	п.478 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390	Заведующая МКДОУ №21

2	Не разработаны и не утверждены специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму, для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности особенностей исполнения обязанностей по должности.	п. 3 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390; п.36 Приказа МЧС России от 12.12.2007 года №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	Заведующая МКДОУ №21
3	Не определен приказом порядок проведения противопожарного инструктажа и обучения пожарно-техническому минимуму работников организации.	п. 3 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390; п.36 Приказа МЧС России от 12.12.2007 года №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	Заведующая МКДОУ №21
4	План эвакуации не выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ, с применением фотолюминесцентных материалов.	п.7 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390; п.6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» п. 4.6.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные...».	Заведующая МКДОУ №21
5	Знаки пожарной безопасности не выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ, с применением фотолюминесцентных материалов.	п.43 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390; п.6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» п. 4.6.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные...».	Заведующая МКДОУ №21

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Заведующая МКДОУ №21
Окорокова С.М.

Старший инспектор ОНД
по Ефремовскому и Каменскому районам
Самойлов А.А.

Прилагаемые к акту документы: свидетельство о государственной регистрации права, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юр.лица, свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения, устав, приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность, инструкции о мерах ПБ, удостоверения об обучении пожарно-техническому минимуму, протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, журнал учёта проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения, журнал учёта инструктажей по пожарной безопасности, договор на АПС, договор по передаче сигнала на линию 01, журнал регистрации работ по техническому обслуживанию АПС, предписание № 26/1/5 от 24.02.15г.

Старший инспектор ОНД
по Ефремовскому и Каменскому районам
Самойлов Алексей Анатольевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 24 » февраля 2015г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МКДОУ №21 Окорокова Светлана Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » февраля 2015г. С.М.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99

Table with columns for 'Дата', 'Имя', 'Подпись', 'Должность', 'Подпись', 'Должность', 'Подпись', 'Должность'. The table is mostly blank with some faint text visible in the bottom row.