



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №02-ГН

Тульская область г.Ефремов,
ул.Ленина, д.27а

(место составления предписания)

24.01.2020г.

(дата составления предписания)

МКДОУ «Детский сад №21 общеразвивающего вида»

На основании №1-54-р от 14.01.2020г. заместителя Руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Гарюченкова В.С. при проведении плановой выездной проверки МКДОУ №21 в период с 20.01.2020г. государственным инспектором Кирпа Е.Ю. межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ № п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют акты разграничения эксплуатационной ответственности и имущественной принадлежности газопроводов корпусов детского сада №1, №2 между МКДОУ №21 и АО «ГРП Тула» в г. Ефремове по Тульской области	Статья 12 раздел II Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	26.04.2020
2	Отсутствует акты приемки газопроводов к газоиспользующему оборудованию корпуса №1 детского сада по адресу: г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а; корпуса №2 по адресу: г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.24.	Пункт ж) статья 12 раздел II Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	26.04.2020
3	У МКДОУ №21 отсутствует проектная документация на строительство сетей газопотребления корпуса №1 детского сада по адресу: г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а; корпуса №2 по адресу: г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.24.	Пункт а) статья 12 раздел II Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	26.04.2020
4	Не проведено техническое диагностирование для определения срока дальнейшей безопасной	Статья 76 раздел VI «Технического регламента о безопасности сетей	устранить	21.06.2020

	эксплуатации газопровода корпуса №1 детского сада по адресу: г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а, так как отсутствуют проектные данные по продолжительности эксплуатации данного газопровода.	газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010г.		
5	Не проведено техническое диагностирование для определения срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств (плиты газовой секционной – ПГС 2 ед.) расположенных по адресу: г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а, в связи с отсутствием в проектной документации сведений о предельных сроках эксплуатации технических устройств, а также гарантий изготовителя по продолжительности эксплуатации данного оборудования.	Статья 76 раздел VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010г.	устранить	21.06.2020
6	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а именно: неисправен сигнализатор загазованности СГГ6М, установленного в здании корпуса №2 с установленными газовыми котлами, по адресу: г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.24 (горит лампа «Обрыв»)	Статья 77 раздел VI Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	26.04.2020
7	Допускается эксплуатация сети газопотребления при неисправности технологических защит и сигнализации, а именно: не проводится государственная поверка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации сигнализатора загазованности СГГ6М, расположенного в здании корпуса №2 с газовыми котлами, по адресу: г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.24	Статья 77 раздел VI Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	26.04.2020
8	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а именно: отсутствует инструкция по эксплуатации, обслуживанию и ремонту газового оборудованию.	Статья 72 раздел VI «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	устранить	26.04.2020
9	Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления, а именно: неисправен газовый кран на вводе в кухню корпуса №1 детского сада по	Статья 14 раздел III «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв.	устранить	26.04.2020

	адресу: г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а.	Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010 г.		
10	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а именно: отсутствует акт о ежегодной проверке специализированной организацией дымвентканалов от газоиспользующего оборудования корпуса №1 детского сада по адресу: г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а.	Статья 77 раздел VI «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	устранить	26.04.2020
11	Не обеспечен мониторинг и устранение повреждений, а именно: у владельца отсутствуют сведения об исправности электроизолирующего соединения, расположенного на вводном газопроводе корпуса №2 по адресу: г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.24.	Пункт ж) статья 70 раздел VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	26.04.2020

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица заведующей Огороковой Светлане Михайловне МКДОУ №21, расположенного по адресу: Тульская область г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а **предписывается:**
- устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и после истечения каждого срока направить лицу, ответственному за проведение проверки в Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору Приокского Управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал:

Кирпа Е.Ю.
(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Огорокова Светлана Михайловна – заведующая МКДОУ №21 (выписка из приказа №189 л/с от 15.05.2006г)

24.01.2020



(подпись)