

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам Тульской области
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

Предписание № 166/ 1 / 7

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №21 общеразвивающего вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),
в лице заведующей Огороковой Светланы Михайловны
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Ефремовского,
Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 135 от «24» июня
2019 года, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

(наименование органа ОНД и ПР)

01.07.2019г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., 25.07.2019г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.,
26.07.2019г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Проведена плановая/выездная проверка

ВрИО главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и Воловского районов
по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому
районам майором внутренней службы Маренковым Николаем Николаевичем,
объект защиты – здание, помещения и территория корпуса №1 Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21 общеразвивающего вида» /МКДОУ
«Детский сад №21»/ по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Ленина, д.27а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующей МКДОУ «Детский сад №21» Огороковой Светланой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещения кухни.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.	08.06.2020г	
2	Обеспечить хранение на объекте защиты исполнительной документации на установку АПС и СОУЭ.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. «На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта».	08.06.2020г	

3	Обеспечить соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, провести модернизацию и привести автоматическую установку пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий». Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.5 «Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.6 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.13.2 «Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей)», п.13.3. «Для формирования команды управления по п.13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф».	08.06.2020г	
4	Дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещения тамбуров.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.	08.06.2020г	
5	Разместить радиаторы отопления на высоте не ниже 2,2 метра от поверхности проступей площадок лестничных маршей 1-2 эт.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 36 б): при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.32*: в лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	08.06.2020г	

6	Оборудовать двери, ведущие на лестничную клетку 2 этажа здания, приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.6.18*: Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.	08.06.2020г	
7	Не оборудованное здание внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения обеспечить пожарными щитами.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.481. «Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложения №5».	08.06.2020г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО начальника ОНДиПР
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
майор вн. службы Маренков Н.Н.

« 26 » июля 2019 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МКДОУ «Детский сад №21»

Огорокова С.М.

(должность, фамилия, инициалы)



Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99

