

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демократии д.21, тел.56-87-26. E-mail: iuego.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности по Ефремовскому и Каменскому районам Тульской области

301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93, 6-11-56

Предписание № 26 / 1 / 5

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 21 общеразвивающего вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

в лице заведующей Огороковой Светланы Михайловны

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ефремовского и Каменского
(наименование органа ОНД)

районов Тульской области по пожарному надзору № 26 от « 26 » января 2015 года, ст.ст. 6, 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

24.02.2015г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая/выездная проверка

государственным инспектором Ефремовского и Каменского районов по пожарному надзору -
старшим инспектором ОНД по Ефремовскому и Каменскому районам, капитаном внутренней
службы Самойловым Алексеем Анатольевичем,

объект защиты – здание, помещения и территория Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» /МКДОУ №21/ по
адресу: г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с Заведующей МКДОУ №21 Огороковой Светланой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчество лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Разработать и утвердить специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму, для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности особенностей исполнения обязанностей по должности.	п. 3 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390; п.36 Приказа МЧС России от 12.12.2007 года №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	20.10.2015г.	

2	Приказом определить порядок проведения противопожарного инструктажа и обучения пожарно-техническому минимуму работников организации.	п. 3 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390; п.36 Приказа МЧС России от 12.12.2007 года №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	20.10.2015г.	
3	План эвакуации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, с применением фотолюминесцентных материалов.	п. 7 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390; п.6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» п. 4.6.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные...».	20.10.2015г.	
4	Знаки пожарной безопасности выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, с применением фотолюминесцентных материалов.	п.43 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390; п.6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» п. 4.6.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные...».	20.10.2015г.	
5	Обеспечить здание детского сада исправными огнетушителями.	п.478 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390	20.10.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД
по Ефремовскому и Каменскому районам
Самойлов Алексей Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » февраля 2015г.



Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

Заведующая МКДОУ №21 Огорокова С.М.
(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » февраля 2015г.

Одновременно сообщено, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) с. Тула 56-99-99