

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и
Воловскому районам Тульской области
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

г. Ефремов

(место составления акта)

« 16 » января 20 18 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

по адресу/адресам: Тульская область, г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 1 от 25.12.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная, выездная)

объекта защиты Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №21 общеразвивающего вида» /МКДОУ «Детский сад №21 общеразвивающего
вида», юридический адрес: Тульская область, г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а, место фактического
осуществления деятельности: Тульская область, г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а, объект защиты –
здание, помещения и территория МКДОУ «Детский сад №21 общеразвивающего вида» по
адресу: Тульская область, г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а.

ИНН 7113009455 ОГРН 1027102874160 от 02.12.2002г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

10.01.2018г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 16.01.2018г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность проверки: 3 часа, в течении 2 рабочих дней, объект защиты – здание,
помещения и территория МКДОУ «Детский сад №21 общеразвивающего вида» по адресу:
г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при
проведении выездной проверки) Заведующий МКДОУ «Детский сад №21 общеразвивающего
вида» Огорокова Светлана Михайловна ✓ 10.01.18г. в 14ч. 00мин.

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Ефремовского, Каменского и
Воловского районов по пожарному надзору - старший инспектор ОНДиПР по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам старший лейтенант внутренней службы Павлов Евгений
Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МКДОУ «Детский сад №21
общеразвивающего вида» Огорокова Светлана Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	«ППР в РФ» п.3 «Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденные Приказом МЧС России от 12.12.2007 года №645 (далее - НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») п.6 «Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации)».	Заведующий МКДОУ «Детский сад № 21»
2	Не разработана специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму, для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности особенностей исполнения обязанностей по должности.	«ППР в РФ» п.3 «Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности». НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.39 «По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ». п.40. «Обучение, по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку».	Заведующий МКДОУ «Детский сад № 21»

3	Не оборудован светильник в подвальном помещении, колпаком (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильников.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 42 в): Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Заведующий МКДОУ «Детский сад № 21»
4	Не навешена в подвальном помещении дверь, предусмотренная проектной документацией.	«Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390 п.23. Запрещается :д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Заведующий МКДОУ «Детский сад № 21»


(с указанием характера нарушения, лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)



(подпись проверяющего)

Заведующий МКДОУ «Детский сад №21» Огорокова С.М.

Старший инспектор ОНДиПР
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
Павлов Е.Н.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №1 от 25.12.17г, предписание № 1/1/4 от 16.01.18г, А/П № 4 от 16.01.18г, журнал учёта проверки наличия и состояния огнетушителей, удостоверения об обучении ПТМ, сертификат соответствия, журнал учёта инструктажей по пожарной безопасности, протокол испытания АУПС и СОУ от 29.09.17г №225-АПС-а, акт проверки работоспособности средств обеспечения ПБ зданий и сооружений от 01.12.17г, протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций №258-ОЗ от 24.11.17г, приемо-сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ от 07.08.17г, контракт №200/17/42 от 25.12.17г на оказание услуг по техническому обслуживанию системы АПС и СООП, контракт №201/17/42 от 25.12.17г на оказание услуг по обслуживанию аппаратуры передачи сигнала от установок АПС на линию 01, должностная инструкция ответственного за ПБ, инструкция о мерах ПБ, приказ №1/3 от 01.09.17г об обеспечении ПБ, приказ №2 от

27.09.17г о проведении внеплановых инструктажей по ПБ и назначении лиц, ответственных за ПБ, приказ №1/4 от 01.09.17г о противопожарных мероприятиях за ПБ, приказ №4 от 06.12.17г о мерах по обеспечению безопасности детей и сотрудников в период проведения новогодних мероприятий и зимних каникул, справка о проведении бесед о мерах ПБ с детьми и персоналом, справка о проведении беседы о соблюдении ПБ в быту, акт по отработке планов эвакуации, инструктаж сотрудников о мерах ПБ.

Старший инспектор ОНДиПР
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
Павлов Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 16 » января 2018г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МКДОУ «Детский сад №21 общеразвивающего вида»
Огорокова Светлана Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » января 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и
Воловскому районам Тульской области
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

г. Ефремов

(место составления акта)

« 16 » января 20 18 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 4

по адресу/адресам: Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.24

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 4 от 25.12.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная, выездная)

объекта защиты Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №21 общеразвивающего вида», /МКДОУ «Детский сад №21 общеразвивающего
вида»/, юридический адрес: Тульская область, г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а, место фактического
осуществления деятельности: Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.24, объект
защиты—здание, помещения и территория МКДОУ «Детский сад №21 общеразвивающего вида»
по адресу: Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.24.

ИНН 7113009455 ОГРН 1027102874160 от 02.12.2002г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

11.01.2018г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин., 16.01.2018г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность проверки: 3 часа, в течении 2 рабочих дней, объект защиты – здание,
помещения и территория МКДОУ «Детский сад №21 общеразвивающего вида» по адресу:
г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.24.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** *(заполняется при*
проведении выездной проверки) Заведующий МКДОУ «Детский сад №21 общеразвивающего
вида» Огорокова Светлана Михайловна ✓ 11.01.18г. в 14ч. 30мин.

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Ефремовского, Каменского и
Воловского районов по пожарному надзору - старший инспектор ОНДиПР по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам старший лейтенант внутренней службы Павлов Евгений
Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имени, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МКДОУ «Детский сад №21
общеразвивающего вида» Огорокова Светлана Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: нарушения в области пожарной безопасности не выявлены:

№п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
 - выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены
- Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующий МКДОУ «Детский сад №21» Огорокова С.М.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

Старший инспектор ОНДиПР
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
Павлов Е.Н.

(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №4 от 25.12.17г., журнал учёта проверки наличия и состояния огнетушителей, удостоверения об обучении ПТМ, журнал учёта инструктажей по пожарной безопасности, протокол испытания АУПС и СОУ от 29.09.17г №226-АПС-а, акт проверки работоспособности средств обеспечения ПБ зданий и сооружений от 01.12.17г, протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций №257-ОЗ от 24.11.17г, приемо-сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ от 07.08.17г, контракт №200/17/42 от 25.12.17г на оказание услуг по техническому обслуживанию системы АПС и СООП, контракт №201/17/42 от 25.12.17г на оказание услуг по обслуживанию аппаратуры передачи сигнала от установок АПС на линию 01, должностная инструкция ответственного за ПБ, инструкция о мерах ПБ, приказ об обеспечении ПБ, приказ о назначении ответственного за ПБ, приказ о противопожарных мероприятиях за ПБ, приказ о мерах по обеспечению безопасности детей и сотрудников в период проведения новогодних мероприятий и зимних каникул, справка о проведении бесед о мерах ПБ с детьми и персоналом, справка о проведении беседы о соблюдении ПБ в быту, акт по отработке планов эвакуации, инструктаж сотрудников о мерах ПБ, декларация пожарной безопасности, акт испытания лестницы на безопасную эксплуатацию № 011-Л, 010-Л от 09.07.15г.

Старший инспектор ОНДиПР
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
Павлов Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 16 » января 2018г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МКДОУ «Детский сад №21 общеразвивающего вида» Огорокова
Светлана Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » января 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия
ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99