

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам Тульской области
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

Предписание № 1/1/4

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 21 общеразвивающего вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),
в лице заведующего Окорочковой Светланы Михайловны

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и
(наименование органа ОНДиПР)

Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 1 от «25» декабря 2017 года,
ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
10.01.2018г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 16.01.2018г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена плановая/выездная проверка государственным инспектором Ефремовского,
Каменского и Воловского районов по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по
Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам старшим лейтенантом внутренней службы
Павловым Евгением Николаевичем,

объект защиты – здание, помещения и территория Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» /МКДОУ «Детский
сад № 21 общеразвивающего вида»/ по адресу: Тульская область, г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующим МКДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» Окорочковой
Светланой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	«ППР в РФ» п.3 «Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно- технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденные Приказом МЧС России от 12.12.2007 года №645 (далее - НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») п.6 «Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации)».	10.05.2018г	

2	Разработать специальную программу обучения пожарно-техническому минимуму, для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности особенностей исполнения обязанностей по должности.	«ППР в РФ» п.3 «Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности». НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.39 «По разработанным и утвержденным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ». п.40. «Обучение, по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку».	10.05.2018г	
3	Оборудовать светильник в подвальном помещении, колпаком (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильников.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 42 в): Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	10.05.2018г	
4	Навесить в подвальном помещении дверь, предусмотренная проектной документацией.	«Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390 п.23. Запрещается :д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	10.05.2018г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

