

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,  
Каменскому и Воловскому районам Тульской области  
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

**Предписание № 247/ 1 / 2**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 21 общеразвивающего вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

в лице заведующей Огороковой Светланы Михайловны

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 247 от «04» декабря 2018 года, ст.ст. 6. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ОНД и ПР)

07.12.2018 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., 17.12.2018 года с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Проведена внеплановая/выездная проверка

заместителем главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному надзору – заместителем начальника ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам майором внутренней службы Маренковым Николаем Николаевичем,

объект защиты – здание и помещения Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» /МКДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида»/ по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Ленина, д.27а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующей МКДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» Огороковой Светланой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Организовать проведение проверки работоспособности установки АПС и СОУЭ в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, в порядке определенном ГОСТ 57894-2017, с оформлением акта проверки.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки».	31.05.2019г	

<p>2</p> <p>Провести модернизацию и привести автоматическую установку пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.</p>	<p>Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.5 «Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.6 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.13.2 «Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей)». п.13.3. «Для формирования команды управления по п.13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф».</p>	<p>31.05.2019г</p>
--	--	--------------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР  
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам  
Маренков Николай Николаевич

« 17 » декабря 2018 года  
Предписание для исполнения получила:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)



Заведующий МКДОУ  
«Детский сад № 21 общеразвивающего  
вида» Окорокова С.М.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » декабря 2018 года  
Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99