



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

Тульская область, г.Ефремов, ул.Свердлова, д.13
(место составления акта)

03.10.2018
(дата составления акта)

15 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица –
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №21 общеразвивающего вида"
(МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида")
№ 06-11-269/18П

По адресу: Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов, ул.Ленина, д.27а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1-1417-р от 20 сентября 2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №21 общеразвивающего вида" (МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида").
ИНН 7113009455

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

03 октября 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 5 рабочих часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/5 рабочих часов

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора.
(наименование органа государственного контроля (надзора))

О начале проведения плановой выездной проверки уведомлен:

Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова Светлана Михайловна, выписка из приказа о назначении на должность от 15.05.2006г. №189 л/с

24.09.2018г., в 11 ч. 00 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения о начале проведения плановой выездной проверки ознакомлен:
 О начале проведения плановой выездной проверки уведомлен:
 Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова Светлана Михайловна, выписка из приказа о назначении на должность от 15.05.2006г. №189 л/с

 03.10.2018г., в 09 ч. 00 мин.
 (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Волков Сергей Викторович, старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора, ответственный за проведение мероприятия по контролю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

С участием: эксперты и экспертные организации не привлекаются.

О начале проведения плановой выездной проверки уведомлен:

Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова Светлана Михайловна, выписка из приказа о назначении на должность от 15.05.2006г. №189 л/с, действующий на основании Устава.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует годовой график планово-предупредительных ремонтов электрооборудования	п. 1.6.3 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
2.	В организации не обеспечено наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации, так например: 1.1. списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений,	п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.

	ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; 1.2. однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования.		
3.	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности.	п. 1.4.4 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
4.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	п. 1.4.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
5.	У работника электрохозяйства организации отсутствует инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	п. 1.7.14. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
6.	На щите сети освещения отсутствует однолинейная схема освещения.	п. 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
7.	В организации не проводится проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках.	п. 2.7.16. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
8.	Работодателем не обеспечено наличие испытанных средств	п. 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации	Заведующий МКДОУ "Детский

	индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках, так например: - очки; - рукавицы специальные.	электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593; п. 1.3.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
9.	Работодателем не обеспечен контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений, так например: - указатель напряжения; - диэлектрические перчатки.	п. 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593; п. 1.3.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
10.	Работодателем не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств, так например: - указатель напряжения; - диэлектрические перчатки.	п. 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593; п. 1.3.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
11.	В организации отсутствует организационно-	п.п. 3.4., 5.12. Правил по охране труда при эксплуатации	Заведующий МКДОУ "Детский

	распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования.	электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593	сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
12.	Организация не обеспечила электроустановки электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей в электроустановках: - напряжением до 1000 В.	п. 3.11. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
13.	В организации не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках: - перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем.	п.п. 4.1, 4.2, приложение 7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
14.	Не проводится проверка электрических схем электроснабжения на предмет соответствия фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке	п. 1.2.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.
15.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства	п. 2.7.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида" Огорокова С.М.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Копия распоряжения Приокского управления Ростехнадзора № 1-1417-р от 20 сентября 2018 г.
2	Приложение № 4 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 г. № 557.
3	Предписание об устранении выявленных нарушений № 06-11-230/18П от 03.10.2018г.

Подпись лица, проводившего проверку:
Волков Сергей Викторович,
старший государственный инспектор
межрегионального отдела государственного энергетического надзора
Приокского управления Ростехнадзора
(Ф.И.О., должность)



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Заведующий МКДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего вида"
Окорокова Светлана Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

03 октября 2018г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

