

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности по Ефремовскому району Тульской области

301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93, 6-11-56

Предписание № 275 / 1 / 6

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 21 общеразвивающего вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

в лице заведующей Огороковой Светланы Михайловны

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ефремовского района

(наименование органа ОНД)

Тульской области по пожарному надзору № 275 от « 25 » ноября 2014 года, ст.ст. 6, 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

03.12.2014г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. проведена внеплановая/выездная проверка

главным государственным инспектором Ефремовского и Каменского районов по пожарному
надзору - начальником ОНД по Ефремовскому и Каменскому районам, подполковником
внутренней службы Чернятиным Николаем Александровичем; государственным инспектором
Ефремовского и Каменского районов по пожарному надзору - старшим инспектором ОНД по
Ефремовскому и Каменскому районам, капитаном внутренней службы Самойловым Алексеем
Анатолевичем,

объект защиты – здание и помещения Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» /МКДОУ №21/ по адресу: г.Ефремов,
ул.Комсомольская, д.24

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с Заведующей МКДОУ №21 Огороковой Светланой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Переработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности	ч.5 ст.6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.	09.07.2015г.	
2	Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний	п.24 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г. №390	09.07.2015г.	
3	Оборудовать двери, ведущие на лестничные клетки здания, устройствами для самозакрывания дверей	п.62 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г. №390	09.07.2015г.	

4	Организовать обучение лица ответственного за противопожарное состояние пожарно-техническому минимуму в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности	п.3 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390	09.07.2015г	
5	Увеличить предел огнестойкости двери в помещении прачечной до EI 30	п.5.14, СНИП 21.01.97* Пожарная безопасность зданий и сооружений	09.07.2015г	
6	Увеличить предел огнестойкости двери в помещении вентиляционной камеры до EI 30	п.5.14, СНИП 21.01.97* Пожарная безопасность зданий и сооружений	09.07.2015г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор

Ефремовского и Каменского районов по пожарному надзору –

начальник ОНД по Ефремовскому и Каменскому районам

Чернятин Николай Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 03 » декабря 2014г.



М.Л.П.

Государственный инспектор

Ефремовского и Каменского районов по пожарному надзору –

старший инспектор ОНД по Ефремовскому и Каменскому районам

Самойлов Алексей Анатольевич


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 03 » декабря 2014г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

Заведующая МКДОУ №21 Окорокова С.М.

(должность, фамилия, инициалы)

« 03 » декабря 2014г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия
МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99